



OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT

23-05-21

Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike

Neni 3.1	Ngarkesa aktuale totale per BZ	N/a**
----------	--------------------------------	-------

Neni 3.2	Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ	21500	MWh
----------	---	-------	-----

Neni 3.3	Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

Data	05.22.2021	05.23.2021	05.24.2021	05.25.2021	05.26.2021	05.27.2021	05.28.2021
Min (MW)	500	500	500	500	500	500	500
Max (MW)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Total (MWh)	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000

Neni 3.4	Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

Java	1	2	3	4
Min (MW)	520	520	520	520
Max (MW)	1200	1200	1200	1200
Total (MWh)	1450000	1450000	1450000	1450000

Neni 3.5	Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ	MWh
----------	---	-----

2021			
Java	Min (MW)	Max (MW)	Total (MWh)
1	560	1330	155000
2	560	1330	155000
3	560	1330	155000
4	560	1330	155000
5	560	1330	155000
6	560	1330	155000
7	550	1280	150000
8	540	1280	145000
9	530	1230	135000
10	530	1230	135000
11	530	1230	135000
12	530	1230	130000
13	530	1230	130000
14	530	1230	130000
15	530	1230	130000
16	530	1230	125000
17	510	1030	125000
18	510	1030	120000
19	510	1030	115000
20	510	1030	115000
21	510	1030	115000
22	510	990	115000
23	510	990	115000
24	510	980	115000
25	510	980	115000
26	510	980	115000
27	510	980	115000
28	510	980	115000
29	510	970	115000
30	510	970	110000
31	510	970	110000
32	510	970	110000
33	510	960	110000
34	510	980	115000
35	510	980	115000
36	510	980	115000
37	510	970	120000
38	510	970	120000
39	510	1010	120000
40	510	1030	120000
41	510	1030	120000
42	510	1030	125000
43	510	1030	125000
44	510	1030	125000
45	510	1080	130000
46	510	1080	130000
47	510	1130	135000
48	550	1230	135000
49	550	1230	140000
50	560	1280	140000
51	560	1330	145000
52	570	1480	145000

Neni 3.8	Zona e parashikimit Y-1	1150000	MWh
----------	-------------------------	---------	-----

Realizimi per ditën D+1	MWh
-------------------------	-----

21-05-21			
Ora	Prodhimi	Shkembimi	Ngarkesa
1	986	393	593
2	914	369	545
3	886	366	520
4	893	380	513
5	904	380	524
6	990	414	575
7	1269	573	696
8	1460	623	837
9	1572	666	906
10	1600	686	914
11	1593	715	877
12	1341	491	850
13	1315	447	867
14	1305	449	856
15	1283	437	846
16	1249	433	816
17	1259	445	814
18	1384	553	830
19	1684	836	848
20	1736	861	875
21	1788	832	955
22	1733	804	929
23	1445	621	823
24	1154	471	683

Neni 4.1, 4.2	Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
---------------	--

Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Neni 4.3	Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
----------	---

Elementi	Fillimi	Perfundimi	Vendndoshja	Impakti ne kapacitetin kufitar	Arsyeja
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Neni 3.6	Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore	N/a*
----------	--	------

Neni 3.7	Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore	N/a*
----------	---	------

Neni 5.5	Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
----------	---

Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha

Neni 5.6	Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
----------	--

Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Neni 5.7	Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
----------	---

Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha

Neni 5.8	Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
----------	---

Elementi	Vendndoshja	Kapaciteti i instaluar(MWh)	Lloji gjenerimit	Arsyeja	Periudha
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Neni 4.4	Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
----------	--

Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer
AL	KS	400	400
KS	AL	400	400
AL	GR	300	300
GR	AL	300	300
AL	ME	300	300
ME	AL	300	300

Neni 4.4	Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
----------	---

Zona	Zona2	NTC(MW)
AL	KS	250
KS	AL	250
AL	GR	300
GR	AL	300
AL	ME	300
ME	AL	300

Neni 4.4	Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar	N/a*
----------	---	------

Neni 4.4	Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
----------	--

Zona	Zona2	NTC(MW) Vere	NTC(MW) Dimer
AL	KS	400	400
KS	AL	400	400
AL	GR	300	300
GR	AL	300	300
AL	ME	300	300
ME	AL	300	300

Neni 4.4	Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Zona2</th> <th>NTC(MW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL</td> <td>KS</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>AL</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>GR</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>ME</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ME</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar	N/a*																					
Neni 4.4	Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Zona2</th> <th>NTC(MW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL</td> <td>KS</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>AL</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>GR</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>ME</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ME</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Zona2</th> <th>NTC(MW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL</td> <td>KS</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>AL</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>GR</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>ME</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ME</td> <td>AL</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	250	KS	AL	250	AL	GR	300	GR	AL	300	AL	ME	300	ME	AL	300	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	250																					
KS	AL	250																					
AL	GR	300																					
GR	AL	300																					
AL	ME	300																					
ME	AL	300																					
Neni 4.4	Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB)	N/a*																					
Neni 4.4	Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.)	N/a*																					
Neni 4.4	Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar (alokimi NTC)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Zona2</th> <th>NTC(MW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AL</td> <td>KS</td> <td>N/a</td> </tr> <tr> <td>KS</td> <td>AL</td> <td>N/a</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>GR</td> <td>N/a</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>AL</td> <td>N/a</td> </tr> <tr> <td>AL</td> <td>ME</td> <td>N/a</td> </tr> <tr> <td>ME</td> <td>AL</td> <td>N/a</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Zona2	NTC(MW)	AL	KS	N/a	KS	AL	N/a	AL	GR	N/a	GR	AL	N/a	AL	ME	N/a	ME	AL	N/a	
Zona	Zona2	NTC(MW)																					
AL	KS	N/a																					
KS	AL	N/a																					
AL	GR	N/a																					
GR	AL	N/a																					
AL	ME	N/a																					
ME	AL	N/a																					
Neni 4.4	Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar (alokimi FB)	N/a*																					
Neni 4.12	Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit	N/a**																					
Neni 4.6	Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elementi</th> <th>Tipi</th> <th>Tensioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tirana 2 - Podgorica</td> <td>Linje</td> <td>400 kV</td> </tr> <tr> <td>Zemblak - Kardia</td> <td>Linje</td> <td>400 kV</td> </tr> <tr> <td>Koman - Kosova B</td> <td>Linje</td> <td>400 kV</td> </tr> <tr> <td>Koplik - Podgorica</td> <td>Linje</td> <td>220 kV</td> </tr> <tr> <td>Fierze - Prizren</td> <td>Linje</td> <td>220 kV</td> </tr> </tbody> </table>	Elementi	Tipi	Tensioni	Tirana 2 - Podgorica	Linje	400 kV	Zemblak - Kardia	Linje	400 kV	Koman - Kosova B	Linje	400 kV	Koplik - Podgorica	Linje	220 kV	Fierze - Prizren	Linje	220 kV				
Elementi	Tipi	Tensioni																					
Tirana 2 - Podgorica	Linje	400 kV																					
Zemblak - Kardia	Linje	400 kV																					
Koman - Kosova B	Linje	400 kV																					
Koplik - Podgorica	Linje	220 kV																					
Fierze - Prizren	Linje	220 kV																					
Neni 4.13	Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi	N/a*																					
Neni 4.14	Tregetimi nderkufitar - Countertrading	N/a*																					
Neni 4.17	Raporti menaxhimit te kongjesjoneve	N/a*																					

Neni 5.1, 5.2 Kapaciteti i instaluar i gjenerimit

Centrali	Kapaciteti instaluar	Tensioni	Lloji gjenerimit	Zona e ofertimit
Fierza	500	220	Hydro	AL
Komani	600	220	Hydro	AL
V.Dejës	250	220	Hydro	AL
Peshqesh	28	220	Hydro	AL
Fang	72	220	Hydro	AL
Moglica	180	220	Hydro	AL
TPP Vlora	97	220	Hydro	AL
Ashta1,2	48	110	Hydro	AL
Banja	72	110	Hydro	AL
Ulza	25	110	Hydro	AL
Shkopeti	24	110	Hydro	AL
Bistrica1,2	28	110	Hydro	AL
Slabinja	11	110	Hydro	AL
Bishnica	3	110	Hydro	AL
Dardha+Truen	9	110	Hydro	AL
Lapaj	13	110	Hydro	AL
Lura	16	110	Hydro	AL
Lengarica	10	110	Hydro	AL
Bele1,2	31	110	Hydro	AL
Cerruja	11	110	Hydro	AL
Gjorice	25	110	Hydro	AL
Rrapuni	8	110	Hydro	AL
Rrapuni 3,4	11	110	Hydro	AL
Ternova	9	110	Hydro	AL
Malla	6	110	Hydro	AL
Prele	15	110	Hydro	AL
Lumezi	14	110	Hydro	AL
Cemerica	8	110	Hydro	AL
Slabinja 2D	6	110	Hydro	AL
Shpella Poshte	2	110	Hydro	AL
Denas	15	110	Hydro	AL
Llenga	2	110	Hydro	AL
Germani	5	110	Hydro	AL
Seta	15	110	Hydro	AL
Lashkiza	5	110	Hydro	AL
Darsi	21	110	Hydro	AL
Slabinja 2E	5	110	Hydro	AL
Slabinja 2C	3	110	Hydro	AL
Egnatia	8	110	Hydro	AL

Neni 5.3 Planifikimi i gjenerimit per D-1

23-05-21	
Ora	Skedulimi MW
00:00 - 01:00	810
01:00 - 02:00	740
02:00 - 03:00	740
03:00 - 04:00	740
04:00 - 05:00	740
05:00 - 06:00	740
06:00 - 07:00	1110
07:00 - 08:00	1170
08:00 - 09:00	1330
09:00 - 10:00	1380
10:00 - 11:00	1140
11:00 - 12:00	1140
12:00 - 13:00	1100
13:00 - 14:00	1100
14:00 - 15:00	1110
15:00 - 16:00	1010
16:00 - 17:00	1050
17:00 - 18:00	1140
18:00 - 19:00	1370
19:00 - 20:00	1370
20:00 - 21:00	1420
21:00 - 22:00	1400
22:00 - 23:00	870
23:00 - 00:00	860

Neni 14.1b, 14.2 b Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese

Centrali	Njesia	Kapaciteti instaluar	Tensioni	Vendndodhja	Lloji gjenerimit
Fierza	1	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	2	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	3	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Fierza	4	125	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	1	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	2	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	3	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro
Komani	4	150	220	Lugina e lumit Drin	Hydro

Neni 5.4 Parashikimi gjenerimit D-1 per centrale me ere dhe diell N/a*

Neni 5.9 Gjenerimi aktual per cdo njesi N/a**

Neni 5.10 Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip N/a**

Neni 5.11 Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar N/a*

Neni 5.12	Rezerva energjitike	550	GWh
-----------	---------------------	-----	-----

Referuar kodit te transmetimit

Neni 97, 189	Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
--------------	--

Ora	aFRR+	aFRR-	mFRR+	mFRR-	RR+	RR-	Total-
1	30	30	0	0	0	0	60
2	30	30	0	0	0	0	60
3	30	30	0	0	0	0	60
4	30	30	0	0	0	0	60
5	30	30	0	0	0	0	60
6	30	30	0	0	0	0	60
7	50	50	0	0	0	0	100
8	50	50	0	0	0	0	100
9	50	50	0	0	0	0	100
10	50	50	0	0	0	0	100
11	50	50	0	0	0	0	100
12	50	50	0	0	0	0	100
13	50	50	0	0	0	0	100
14	50	50	0	0	0	0	100
15	50	50	0	0	0	0	100
16	50	50	0	0	0	0	100
17	50	50	0	0	0	0	100
18	50	50	0	0	0	0	100
19	50	50	0	0	0	0	100
20	50	50	0	0	0	0	100
21	50	50	0	0	0	0	100
22	50	50	0	0	0	0	100
23	30	30	0	0	0	0	60
24	30	30	0	0	0	0	60
Mesatare	43.333	43.333	0.000	0.000	0.000	0.000	86.667


Neni 184	Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin	N/a**
----------	---	-------

Neni 184	Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës	+/- 200	mHZ
----------	--	---------	-----

Neni 184	Parametrat target të kualitetit të frekuencës	+/- 200	mHZ
----------	---	---------	-----

Neni 184	Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR	N/a**
----------	--	-------

Neni 184	Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
----------	---



Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike

Neni XVI.5. iii. iv.	Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e prishme orare
----------------------	--

Ora	Ngarkesa (MWh)	Humbje (MWh)
1	660	30
2	600	28
3	580	28
4	570	28
5	580	28
6	640	28
7	780	28
8	970	30
9	1120	32
10	1160	35
11	1150	35
12	1190	35
13	1190	32
14	1210	30
15	1180	30
16	1190	30
17	1250	30
18	1300	32
19	1300	35
20	1270	35
21	1230	38
22	1140	32
23	1010	25
24	850	25
25	660	30
26	600	28
27	580	28
28	570	28

29	580	28
30	640	28
31	780	28
32	970	30
33	1120	32
34	1160	35
35	1150	35
36	1240	35
37	1240	32
38	1260	30
39	1230	30
40	1240	30
41	1300	30
42	1350	32
43	1350	35
44	1320	35
45	1280	38
46	1190	32
47	1060	25
48	900	25
49	660	30
50	600	28
51	580	28
52	570	28
53	580	28
54	640	28
55	780	28
56	970	30
57	1120	32
58	1160	35
59	1150	35
60	1240	35
61	1240	32
62	1260	30
63	1230	30
64	1240	30
65	1300	30
66	1350	32
67	1350	35
68	1320	35
69	1280	38
70	1190	32
71	1060	25
72	900	25
73	660	30
74	600	28
75	580	28
76	570	28
77	580	28
78	640	28
79	780	28
80	970	30
81	1120	32
82	1160	35
83	1150	35
84	1240	35
85	1240	32
86	1260	30
87	1230	30
88	1240	30
89	1300	30
90	1350	32
91	1350	35
92	1320	35
93	1280	38
94	1190	32
95	1060	25
96	900	25
97	660	30
98	600	28
99	580	28
100	570	28
101	580	28
102	640	28
103	780	28
104	970	30
105	1120	32
106	1160	35
107	1150	35
108	1240	35
109	1240	32
110	1260	30
111	1230	30
112	1240	30
113	1300	30
114	1350	32
115	1350	35
116	1320	35
117	1280	38

118	1190	32
119	1060	25
120	900	25
121	660	30
122	600	28
123	580	28
124	570	28
125	580	28
126	640	28
127	780	28
128	970	30
129	1120	32
130	1160	35
131	1150	35
132	1240	35
133	1240	32
134	1260	30
135	1230	30
136	1240	30
137	1300	30
138	1350	32
139	1350	35
140	1320	35
141	1280	38
142	1190	32
143	1060	25
144	900	25
145	660	30
146	600	28
147	580	28
148	570	28
149	580	28
150	640	28
151	780	28
152	970	30
153	1120	32
154	1160	35
155	1150	35
156	1240	35
157	1240	32
158	1260	30
159	1230	30
160	1240	30
161	1300	30
162	1350	32
163	1350	35
164	1320	35
165	1280	38
166	1190	32
167	1060	25
168	900	25

Neni XVI.8, iv. Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh

Muaji	Ngarkesa Mes.	Ngarkesa Max
Janar	22000	24000
Shkurt	21000	23000
Mars	20000	22000
Prill	19000	20000
Maj	19000	20000
Qershor	19000	20000
Korrik	20000	21000
Gusht	20000	21000
Shtator	19000	20000
Tetor	20000	21000
Nentor	21000	22000
Dhjetor	22000	24000

Neni XVI.8, v. Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore

Data	05.22.2021	05.23.2021	05.24.2021	05.25.2021	05.26.2021	05.27.2021	05.28.2021
Min (MW)	10	10	10	10	10	10	10
Max (MW)	38	38	38	38	38	38	38
Total (MWh)	700	700	700	700	700	700	700

Neni XVI.8, vi. Vlerësimet e kufizimeve të paparashikuara në sistemin në GWh në bazë javore

Nr.	Nenstacioni	Ora	Arsyeja
1			

Neni XVI.8, vii. Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi

Nr.	Nenstacioni	Ora	Arsyeja
1			

*Nuk aplikohet

**Eshhte duke u punuar dhe do të publikohet se shpejti